

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности

Прокуратурой Лебяжского района с привлечением сотрудников ОНДиПР Лебяжского и Пижанского районов проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности городским и сельскими поселениями Лебяжского района, в ходе которой в деятельности администрации Лебяжского городского поселения и Михеевского сельского поселения выявлены нарушения законодательства в части необеспечения первичных мер пожарной безопасности.

В частности, на территории Михеевского сельского поселения не осуществляются мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, указанных в генеральном плане поселения (строительство пожарных водоемов и пирсов). Также, не обеспечен беспрепятственный проезд пожарной техники к местам возможных возгораний лесных насаждений в д. Б. Шоры и д. Мысы Михеевского сельского поселения Лебяжского района (отсутствуют дороги с твердым покрытием)

В деятельности администрации Лебяжского городского поселения выявлены нарушения в части отсутствия условий для забора в любое время года воды из источника наружного водоснабжения, направление движения к пожарным водоемам не обозначено указателем с четко нанесенными цифрами расстояния до его месторасположения, станция подъема воды не обеспечена автономным резервным источником электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни.

В связи с этим в адрес глав администраций Лебяжского городского и Михеевского сельского поселений, внесено 2 представления, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.

Устранение выявленных нарушений и состояние законности в данной сфере находится на контроле прокуратуры района.

Помощник прокурора района

И.М. Епанчинцев

СОГЛАСОВАНО

Заместитель прокурора района

юрист 2 класса

Р.В. Антипов