

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Свободы ул., д. 64а, г. Киров, 610000

Адрес места осуществления деятельности: 612960, Кировская обл., г.Вятские Поляны, ул. Лермонтова, д.17а

телефон/факс: 8(83334)6-45-74 Email: vpolyan@sanepid.ru

ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Аттестат аккредитации  
испытательной лаборатории (Центра)  
№ РОСС RU.0001.510166



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ, главный врач  
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии  
в Кировской области" в Вятскополянском районе

И.М.Гумаров

марта

2021 г.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 6774.2 от 23.03.2021

**1. Наименование предприятия, организации (заявитель), юридический адрес:**

МУП "Коммунсервис"

Кировская область, Лебяжский район, пгт Лебяжье, ул. Кирова, д. 4

**2. Наименование образца (пробы):** Вода питьевая - централизованное водоснабжение

**3. Место отбора**

Скважина № 4440 Кировская область, Лебяжский район, с. Лаж

**4. Время и дата отбора:**

22.03.2021 12 ч. 20 мин.

Должность и Ф.И.О. лица,  
проводившего отбор:

Мастер Ветошкин С. Д.

Условия доставки:

проба (образец) доставлена Заказчиком

Время и дата доставки в ИЛЦ:

22.03.2021 14 ч. 00 мин.

**5. Количество(объем) для испытаний** 1,0 л

**6. Цель отбора** договор от 10.06.2020 г. № 2894-01

Дополнительные сведения

Акт отбора проб (образцов) № 483.2 от 22.03.2021

**7. НД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

**8. Код образца (пробы):**

6774.2-Б,С-2021

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:


Скважина № 4440 Кировская область, Лебяжский район, с. Лаж

код образца: 6774.2-Б,С-2021

# **I. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Дата начала исследования: 22.03.2021


Дата окончания исследования: 23.03.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования ±погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Мутность / (по формазину)	ЕМФ	менее 1,0	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
2	Цветность / (Cr-Co)	град.	менее 1,0	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
3	Привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
4	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
5	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Фельдшер-лаборант Галимова Л.К.					

# **II. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Дата начала исследования: 22.03.2021

Дата окончания исследования: 23.03.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Общее микробное число (37 °С)	КОЕ/см3	не обнаружено	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см3	не обнаружено	-	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Фельдшер-лаборант Насибуллина Т.С.					

Ответственный за оформление протокола:

Делопроизводитель Дегтерева О.А.



Примечание:

1. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытание.

2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" не допускается.

Разрешение подтверждается подписью заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" и печатью с указанием даты выдачи копии.

Протокол составлен в двух экземплярах