

Елизарово

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе
(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д. 64а, г. Киров, 610000
Адрес места осуществления деятельности: 612960, Кировская обл., г. Вятские Поляны, ул. Лермонтова, д. 17а
телефон/факс: 8(83334)6-45-74 Email: vpolyan@sanepid.ru
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ, главный врач
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области" в Вятскополянском районе
И.М. Гумаров

09.12.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 24273.2 от 09.12.2021


- Наименование предприятия, организации (заявитель):**
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Уржумском районе
- Юридический адрес:**
Кировская область, г. Киров, ул. Красноармейская, 45
Фактический адрес:
Кировская область, Уржумский район, г. Уржум, ул. Советская, д. 41
- Наименование образца (пробы):**
Вода питьевая - централизованное водоснабжение
- Место отбора:**
Артезианская скважина д. Елизарово Лебяжский район Кировская область
- Время и дата отбора:**
06.12.2021 09 ч. 40 мин.
- Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**
Ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Уржумском районе Лямина Е. Н., медицинский статистик филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе Градобоева В.Е.
- Условия доставки:**
автотранспорт, термоконтейнер
- Время и дата доставки в ИЛЦ:**
06.12.2021 12 ч. 00 мин.
- Количество(объем) для испытаний:**
5,5 л - санитарно-гигиенические исследования
- Цель отбора:**
Госсанэпиднадзор (планово)
- Дополнительные сведения:**
Предписание Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Уржумском районе № 033-У от 30.11.2021 (в срок с 30.11.2021 по 13.12.2021)
Протокол отбора проб (образцов) № 329.2 от 06.12.2021
выборка образцов опломбирована пломбировочным устройством № 4734351 в присутствии директора МУП "Коммунсервис" Ветошкина Николая Петровича
Нормативные документы на отбор проб (образцов):
ГОСТ Р 56237-2014
ГОСТ 31861-2012
- Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- Код образца (пробы):**
24273.2-С-2021

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:
 Артезианская скважина д. Елизарово Лебяжский район Кировская область
 код образца: 24273.2-С-2021

I. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 06.12.2021

Дата окончания исследования: 09.12.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования ±погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Железо / (суммарно)	мг/дм ³	менее 0,10	не более 0,3	ГОСТ 4011-72 (п.2)
2	Сульфаты	мг/дм ³	12,5 ± 2,5	не более 500	ГОСТ 31940-2012 (метод 3)
3	Жесткость общая	оЖ	5,50 ± 0,83	не более 7	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
4	Нитриты (по NO ₂)	мг/дм ³	0,012 ± 0,006	не более 3	ГОСТ 33045-2014 (метод Б)
5	Нитраты (по NO ₃)	мг/дм ³	20,7 ± 3,1	не более 45	ГОСТ 33045-2014 (метод Д)
6	Аммиак и аммоний-ион	мг/дм ³	0,13 ± 0,04	не более 2	ГОСТ 33045-2014 (метод А)
7	Мутность / (по формазину)	ЕМФ	7,5 ± 1,5	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
8	Цветность / (Cr-Co)	град.	10,0 ± 3,0	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
9	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
10	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
11	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	305,2 ± 30,5	не более 1000	ГОСТ 18164-72
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Фельдшер-лаборант Галимова Л.К.					

Ответственный за оформление протокола:

Делопроизводитель Сулова И.Н.

Примечание:

1. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.

Протокол составлен в трех экземплярах