

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе  
(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе)  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр  
Юридический адрес: Свободы ул., д. 64а, г. Киров, 610000  
Адрес места осуществления деятельности: 612960, Кировская обл., г. Вятские Поляны, ул. Лермонтова, д. 17а  
телефон/факс: 8(83334)6-45-74 Email: vpolyan@sanepid.ru  
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель руководителя ИЛЦ, главный врач  
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии  
в Кировской области" в Вятскополянском районе  
И.М. Гумаров  
21.08.2023



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
**№ 16572.2 от 21.08.2023**


- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**  
МУП "Коммунсервис"
- 2. Юридический адрес:**  
Кировская область, Лебяжский район, пгт Лебяжье, ул. Кирова, д. 4  
**Фактический адрес:**  
Кировская область, Лебяжский район, пгт Лебяжье, ул. Кирова, д. 4
- 3. Наименование образца (пробы):**  
Вода питьевая - централизованное водоснабжение
- 4. Место отбора:**  
Скважина № 1338 по адресу: Кировская область, Лебяжский район, д. Окольные
- 5. Время и дата отбора:**  
16.08.2023 13 ч. 50 мин.
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**  
Медицинский статистик филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе Градобоева В. Е.
- 7. Условия доставки:**  
автотранспорт, термоконтейнер
- 8. Время и дата доставки в ИЛЦ:**  
16.08.2023 16 ч. 00 мин.
- 9. Количество(объем) для испытаний:**  
0,6 л - микробиологические исследования  
1,5 л - санитарно-гигиенические исследования
- 10. Цель отбора:**  
договор от 10.06.2020 № 2894-01
- 11. Дополнительные сведения:**  
Акт отбора проб (образцов) № 1551.2 от 16.08.2023  
Нормативные документы на отбор проб (образцов):  
ГОСТ 31942-2012  
ГОСТ Р 56237-2014  
ГОСТ Р 59024-2020
- 12. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**  
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 13. Код образца (пробы):**  
16572.2-Б,С-2023

Вода питьевая - централизованное водоснабжение  
Скважина № 1338 по адресу: Кировская область, Лебяжский район, д. Окольные  
код образца: 16572.2-Б,С-2023

# **I. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Дата начала исследования: 16.08.2023


Дата окончания исследования: 21.08.2023

| № п/п                           | Определяемые показатели             | Единица измерения  | Результат исследования<br>± погрешность измерения | Норматив  | НД на метод исследования      |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---|---|-------------------------------|
| 1                               | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм <sup>3</sup> | 243,0 ± 21,9                                      | не более 1000   | ПНД Ф 14.1:2.4.261-10(п.11.1) |
| 2                               | Железо / (суммарно)                 | мг/дм <sup>3</sup> | менее 0,05  | не более 0,3  | ПНД Ф 14.1:2.4.50-96          |
| 3                               | Жесткость общая                     | оЖ                 | 5,85 ± 0,88                                       | не более 7  | ГОСТ 31954-2012 (метод А)     |
| Исследования проводили:         |                                     |                    |   |   |                               |
| Должность                       |                                     | Ф.И.О              |   | Подпись   |                               |
| Фельдшер-лаборант Галимова Л.К. |                                     |                    |   |  |                               |

# **II. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Дата начала исследования: 16.08.2023

Дата окончания исследования: 18.08.2023

| № п/п                              | Определяемые показатели | Единица измерения       | Результаты исследований | Норматив  | НД на методы исследования |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|---------------------------|
| 1                                  | Escherichia coli        | КОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено           | Отсутствие  | ГОСТ 31955.1-2013         |
| 2                                  | ОМЧ (37±1,0)°C          | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 0                       | Не более 50   | МУК 4.2.1018-01           |
| 3                                  | ОКБ                     | КОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено           | Отсутствие  | МУК 4.2.1018-01           |
| 4                                  | Энтерококки             | КОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено           | Отсутствие  | МУК 4.2.1884-04           |
| 5                                  | Колифаги                | БОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено           | Отсутствие  | МУК 4.2.1018-01           |
| Исследования проводили:            |                         |                         |                         |   |                           |
| Должность                          |                         | Ф.И.О                   |                         | Подпись   |                           |
| Фельдшер-лаборант Насибуллина Т.С. |                         |                         |                         |  |                           |

**Ответственный за оформление протокола:**

Делопроизводитель Суханова О.А.

Примечание:

1. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытание.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.

Протокол составлен в двух экземплярах