

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе
(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д. 64а, г. Киров, 610000
Адрес места осуществления деятельности: 612960, Кировская обл., г. Вятские Поляны, ул. Лермонтова, д. 17а
телефон/факс: 8(83334)6-45-74 Email: vpolyan@sanepid.ru
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 43450100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ, главный врач
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области" в Вятскополянском районе
И.М.Гумаров

18.08.2023



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 16571.2 от 18.08.2023


1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**
МУП "Коммунсервис"
2. **Юридический адрес:**
Кировская область, Лебяжский район, пгт Лебяжье, ул. Кирова, д. 4
Фактический адрес:
Кировская область, Лебяжский район, пгт Лебяжье, ул. Кирова, д. 4
3. **Наименование образца (пробы):**
Вода питьевая - централизованное водоснабжение
4. **Место отбора:**
Скважина № 2522; Лебяжский район, д.Елизарово; [ЧВ]33632151166.10320.0896
5. **Время и дата отбора:**
16.08.2023 13 ч. 30 мин.
6. **Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**
Медицинский статистик филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в
Вятскополянском районе Градобоева В. Е.
7. **Условия доставки:**
автотранспорт, термоконтейнер
8. **Время и дата доставки в ИЛЦ:**
16.08.2023 16 ч. 00 мин.
9. **Количество(объем) для испытаний:**
0,6 л - микробиологические исследования
10. **Цель отбора:**
договор от 10.06.2020 № 2894-01
11. **Дополнительные сведения:**
Акт отбора проб (образцов) № 1551.2 от 16.08.2023
Нормативные документы на отбор проб (образцов):
ГОСТ 31942-2012
ГОСТ Р 56237-2014
12. **Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания"
13. **Код образца (пробы):**
16571.2-Б-2023

Вода питьевая - централизованное водоснабжение
Скважина № 2522; Лебяжский район, д.Елизарово; [ЧВ]33632151166.10320.0896
код образца: 16571.2-Б-2023

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 16.08.2023

Дата окончания исследования: 18.08.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013
2	ОМЧ (37±1,0)°C	КОЕ/см ³	45	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	ОКБ	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
4	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04
5	Колифаги	БОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Фельдшер-лаборант Насибуллина Т.С.					

Ответственный за оформление протокола:

Делопроизводитель Суханова О.А.

Примечание:

1. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытание.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.

Протокол составлен в двух экземплярах