

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
Адрес места осуществления деятельности: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
телефон/факс: 38-57-54. Email: kirov@sanepid.ru
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ,
заместитель главного врача
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области"

22.08.2023



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 60543.1 от 22.08.2023

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**
МУП "Коммунсервис" муниципального образования Лебяжский муниципальный округ Кировской области
2. **Юридический адрес:**
Кировская область, Лебяжский район, пгт. Лебяжье, ул. Кирова, 4
3. **Фактический адрес:**
Кировская область, Лебяжский район, пгт. Лебяжье, ул. Кирова, 4
4. **Наименование образца (пробы):**
Вода питьевая
5. **Место отбора:**
Скважина № 2522
Кировская область, Лебяжский район, д. Елизарово
6. **Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**
Директор МУП "Коммунсервис" муниципального образования Лебяжский муниципальный округ Кировской области Русалеев А.Н.
7. **Условия доставки:**
Проба (образец) доставлена Заявителем
8. **Время и дата отбора:**
18.08.2023 07 ч. 00 мин.
9. **Время и дата доставки в ИЛЦ:**
18.08.2023 10 ч. 55 мин.
10. **Количество(объем) для испытаний:**
1,0 дмЗ - микробиологические исследования
10,0 дмЗ - вирусологические исследования
11. **Цель отбора:**
договор № 3432-О от 16.08.2023
12. **Дополнительные сведения:**
Акт отбора проб (образцов) № 5754.1 от 18.08.2023
Нормативный документ на отбор проб (образцов): сведения Заявителем не предоставлены
13. **Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
МУК 4.2.2029-05 "Санитарно-вирусологический контроль водных объектов"
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
14. **Код образца (пробы):**
60543.1-Б,В-2023


Вода питьевая

код образца: 60543.1-Б,В-2023

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 18.08.2023

Дата окончания исследования: 21.08.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella	Определение в 1 дм3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04
2	ДНК аденовирусов	в 10 л	Не обнаружено	-	МУК 4.2.2029-05
3	ДНК рода Шигелла	в 10 л	Не обнаружено	-	МУК 4.2.2029-05
4	ДНК Сальмонелл	в 10 л	Не обнаружено	-	МУК 4.2.2029-05
5	ДНК термофильных Кампилобактерий	в 10 л	Не обнаружено	-	МУК 4.2.2029-05
6	РНК ротавирусов группы А	в 10 л	Не обнаружено	-	МУК 4.2.2029-05
7	РНК норовирусов 2 генотипа	в 10 л	Не обнаружено	-	МУК 4.2.2029-05
8	РНК астровирусов	в 10 л	Не обнаружено	-	МУК 4.2.2029-05
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Заведующая вирусологической лабораторией		Л.А. Калинина			
Врио заведующего бактериологической лабораторией		И.А. Шишкина			

Ответственный за оформление протокола:

Химик-эксперт отделения по отбору

приему проб и выдаче протоколов Давыдова Т.Б.

Примечание:

1. Полученные результаты относятся к представленному Заявителем образцу.

2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.

3. ИЛЦ не несет ответственность за информацию, предоставленную Заявителем, за стадию отбора проб (образцов), условиях и сроках доставки, если проба (образец) доставлены Заявителем.

Протокол составлен в двух экземплярах