


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Советском районе
(ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Слободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
Адрес филиала: 613340: ул. Кирова, 1, г.Советск, Кировской области
Телефон/факс (83375)- 2-14-18 E-mail:sovetnsk@knerpid.ru http://www.knerpid.ru
ОКПО 10955237 ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758 КПП 434501001

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.513875

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области" в Советском районе
Руководитель, И.И.Ц

Г.С. Суворова
19 сентября 2019 г.


ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 10087 от 19.09.2019

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**
Администрация Лажского с/п
Кировская область, Лебяжский район, с. Лаж, ул. Советская 17
2. **Наименование образца (пробы):** вода питьевая.
3. **Место отбора**
5. **Время и дата отбора:** колонка
с. Лаж, ул. Зеленая
17.09.2019 09 ч. 00 мин.
Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор: администрации Криницын А.А.
- Условия доставки:** автотранспорт, стерильная стеклянная посуда,
термоконтейнер
Время и дата доставки в И.И.Ц: 17.09.2019 14 ч. 00 мин.
- Количество(объем) для испытаний** 0,5 дм³, 0,5 дм³
6. **Цель отбора** По договору
7. **Дополнительные сведения**
по договору № 1341-05 от 21.08.2019г
8. **ИД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" (изменение 1,2,3)
9. **Код образца (пробы):** 10087-05-Б,С-2019

II. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 17.09.2019 Дата окончания исследования: 19.09.2019

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования =погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Жесткость общая	°Ж	8,76 ± 1,31	не более 7	ГОСТ 31954-2012
Исследования проводил:					
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Лаборант Снехова Д.И.		М.Д.Зинкина			
Зав. лабораторией, врач по СГЛИ					


III. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 17.09.2019 Дата окончания исследования: 19.09.2019

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Общее микробное число (37 °С)	КОЕ в 1 мл	Не обнаружено	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводил:					
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Фельдшер-лаборант С.Н. Огородова		М.Д.Зинкина			
Фельдшер-лаборант И.А. Горбова					
Врач-бактериолог И.А. Петрова					

Зав. лабораторией, врач по СГЛИ

М.Д.Зинкина



Ответственный за оформление протокола:
Медицинский статистик Горбова И.А.

Примечание:

1. Подпись или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ филиала «ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе» не допускается. Разрешение подтверждается подписью руководителя ИЛЦ филиала «ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе» или его заместителя и печатью с указанной датой выдачи копии.
2. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в двух экземплярах.